



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83  
 NIP 625-21-29-966  
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35  
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 477/B-2007


## Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1

### Nr 477/B – 2007

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 477/B-2007 część 1, oznaczonego nr 1, wyprodukowanego przez przedsiębiorstwo:

**Firma „AdamS”**

ul. Giżycka 5  
 11-700 Mrągowo

Obiekt badany	Właściwość/ /wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=1000 H=2000	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte <b>E1200</b> (Ciśnienie próbne 1200 Pa)
	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających	PN-EN 14609	PN-EN 14351-1	Wartość progowa <b>350 N</b>
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie para- metrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z za- sadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	<b>Klasa 4</b> (Max. ciśnienie próbne 600 Pa)  Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m <sup>3</sup> /h m <sup>2</sup> lub 0,75 m <sup>3</sup> /h m

Kierownik Jakości

*Andrzej Żyła*  
 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM  
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.  
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA  
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

*Bogdan Wojtowicz*  
 mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 20 listopada 2007 r.